

# GODKÄNNANDEBEVIS

**0114/07**

Certifikat för P-märkning enligt P-märkningsreglerna CR 020

Nedanstående produkter och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och CR 020 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

## Domlux fönster och fönsterdörrar

Innehavare	Domus Gruppen OY, PB 6, FIN-32201 Loimaa, Tel: +358 207 100 200, Fax: +358 207 100 202, Hemsida: www.domus.fi, Organisationsnr: FI01348295
Information lämnas av	Domlux Fönster, Nybohovsbacken 23, 117 63 Stockholm, Tel: 08-711 75 75, Fax: 08-744 30 20, Hemsida: www.domlux.net
Produkt	Inåtgående fönster och fönsterdörrar samt fasta fönster, av trä och aluminium enligt ”Beskrivning av fönster godkända för P-märkning”, daterad 2010-02-10.
Avsedd användning	Fönster och fönsterdörrar för användning i byggnader.
Handelsnamn	DOMLUX: MSE ALU, MSE ALU ALLMOGE, IOSS ALU, MEK ALU, MS2E ALU, SE ALU
Godkännande	Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):  Brandtekniska klasser EW 15 <sup>1)</sup> och EI 30 <sup>2)</sup> BBR 5:22 Fuktsäkerhet, regntäthet klass 9A enligt EN 12208 BBR 6:5324 Luftljudisolering $R_w$ (C; $C_{tr}$ ) enligt ”Teknisk information - Ljudisolering av Domlux fönster”, daterad 2009 BBR 7:2 Säkerhet vid användning – Skydd mot fall BBR 8:231 Säkerhet vid användning – Glas i byggnader BBR 8:35 Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värden enligt sammanställning 2009-10-06 BBR 9 Energihushållning, Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207 BBR 9  Produkterna har också verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsreglerna CR 020.


1) Gäller MSE ALU enligt SP-rapport P302705A

2) Gäller MSE ALU enligt SP-rapport P302705B

- Tillhörande handlingar "Domlux – Fönstermanual och skötselanvisning", daterad 2007-06-15  
"Domlux – Montering av fönster", daterad 2007-06-15
- Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar angivna i kontrollavtal daterat 2007-06-15, och diarienummer 210-97-0169 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Domus Gruppen OY, Loimaa, Finland
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:
- |   |   |
|---|---|
| Innehavare                              | <b>Domus Gruppen OY</b>   |
| Tillverkningsställe                     | <b>Loimaa, Finland</b>  |
| P-märke                                 | <b>☞</b>  |
| Certifieringsorgan                      | <b>SP SITAC</b>   |
| Produktens typbeteckning                | t ex <b>DOMLUX MSE 131 ALU</b>                                  |
| Godkännandets nummer                    | <b>0114/07</b>  |
| Brandteknisk klass                      | t ex <b>EW 15</b>   |
| Luftljudisolering                       | t ex <b>R<sub>w</sub> (C; C<sub>tr</sub>) = 44 (-3; -10) dB</b> |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | <b>nr/datum</b>   |
| Kontrollorgan                           | <b>SP</b>   |
- Bedömningsunderlag Enligt separat förteckning.
- Kommentarer Monteringsanvisning skall medfölja varje levererad produkt.
- Detta bevis ersätter bevis med samma nummer daterat 2007-09-13 och projektnummer T700114.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-02-28



Johan Åkesson



Per Adolfsson